

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 11/_____

г.Кокшетау
Место составления

г.
Время

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 11 от г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
Шатковский Максим Анатольевич - Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
ШАЙМЕРДЕНОВ ТИМУР БЕКБОЛАТОВИЧ - Главный специалист УЧС г.Кокшетау
ЯРМУХАМЕТОВ РИНАТ ХАКИМЖАНОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС РК
МОЛДАГУЛОВ РУСЛАН БЕРИКОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау
РЕВИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау
ЖАМБУЛОВ БИГЕЛЬДЫ КАЙРАТОВИЧ - Старший инженер
КАНАПИНА ДИНАРА УСЕРБАЕВНА - старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

970240002678, Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 11 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 11 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, КОКШЕТАУ, Кокшетау, Южная (УЛИЦА), 4А.

5. Период проведения проверки 20.02.2024 - 22.02.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 11 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных
---	---	----------------------	--

			нарушений,сроки их устранения
1	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести обработку деревянных стеллажей в помещении костюмерной, архива и в библиотеке с подтверждением достигнутых результатов путем проведения испытаний в лаборатории, аккредитованной организацией, а также с технической документацией на средства огнезащиты. Основание: п. 21 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 22.04.2024
2	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На пути эвакуации в тамбуре школы (потолок из декорпанели) демонтировать горючий материал, несоответствующий классу пожарной опасности. Основание: п.36 пп.3 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 22.04.2024
3	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Установить электросветильники на негорючее основание. Основание: п.79 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 22.04.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Сурганов *Турсалова Д.Б.* *Филип*

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Команда Д. У. Фул

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Омаромалиев Керемалиев Б.В. Фул

«дз» 02 2024 г.